


防災ファブリック


空間を簡易的に仕切ることができる金属製、樹脂製の外枠に生地を被せるタイプや貼り付けるタイプのパーティションは、消防法に定められた防災物品の対象となります。2021 年末に防災物品内のカテゴリー「カーテン - 布製ついで」として取り扱う通知が日本防災協会から JOIFA (日本オフィス家具協会) にされました。防災物品として販売する際は防災性能基準を満たした上で、防災表示をすることが義務となります。上記のローパーティションの場合、ファブリックが占める割合が多いため防災性能基準に対応したファブリックの採用が必須となってきます。

防災=燃えにくい≠不燃


防災は不燃とは異なり、燃えにくいという性能を意味しています。防災性能が高いと、小さな火源に接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消火性(自ら延焼拡大を停止する性能)により、容易に燃え広がることはありません。繊維製品は防災性能を持つ原糸を使用したり、防災薬剤を後加工することで防災性能を持たせることができます。



防災物品とは

防災物品	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・消防法で定められた防災性能基準を満たしたもの ・消防法で定められた一定の建物等(高層建築物、地下街、劇場、病院などの建築物等)では防災物品(8項目)の使用が義務付けられている
対象	カーテン 布製ブラインド 暗幕 じゅうたん 展示用合板 工事用シート どん帳その他舞台において使用する幕 舞台において使用する大道具用の合板
使用が義務付けられる箇所 防火対象物	高さ31m(7~10階建て相当)を超える建築物 学校施設 老人ホーム 劇場 映画館 飲食店 ホテル 病院 百貨店 図書館 博物館 美術館 神社 寺院 教会 公衆浴場 地下街 …他
表示ラベル	<ul style="list-style-type: none"> ・表示は義務 ・消防庁長官の登録(登録確認機関へ申請)が必要 

防災製品

概要	<ul style="list-style-type: none"> ・日本防災協会が設定している火災予防上、防災性能を有することが望ましいもの ・消防物品以外で推奨されているもので、現在26種類の製品カテゴリーが設定されている
対象	布張家具等 布張家具等側地 ローパーティションパネル 寝具類 衣服類 …他
表示ラベル	<ul style="list-style-type: none"> ・表示は任意 ・日本防災協会の認定が必要 

防災物品

概要

①

- ・消防法で定められた防災性能基準を満たしたもの
- ・消防法で定められた一定の建物等(高層建築物、地下街、劇場、病院などの建築物等)では
防災物品(8項目)の使用が義務付けられている

対象

②

カーテン 布製ブラインド 暗幕 じゅうたん 展示用合板 工事用シート どん帳その他舞台において使用する幕 舞台において使用する大道具用の合板

使用が義務付けられる箇所
防火対象物

③

高さ31m(7～10階建て相当)を超える建築物
学校施設 老人ホーム 劇場 映画館 飲食店 ホテル 病院 百貨店 図書館 博物館 美術館
神社 寺院 教会 公衆浴場 地下街 …他

表示ラベル

④

- ・表示は**義務**
- ・消防庁長官の登録(登録確認機関へ申請)が必要



防災製品

概要

①

- ・日本防災協会が設定している火災予防上、防災性能を有することが望ましいもの
- ・消防物品以外で推奨されているもので、現在26種類の製品カテゴリーが設定されている

対象

②

布張家具等 **布張家具等側地** ローパーティションパネル 寝具類 衣服類 …他

表示ラベル

③


- ・表示は**任意**
- ・日本防災協会の認定が必要





防炎品

非防炎品



防炎品

非防炎品

①



②



防 炎
Flame Retardant

③



④



Flame Retardant Fabric

防災物品ラベル取得 防災ファブリック

オフィス、高層ビルなど防災性能が求められる空間に





オフィス、高層ビルなど
防災性能が求められる空間に

Flame Retardant Fabric



防災物品ラベル取得 防災ファブリック



オフィス、高層ビルなど
防災性能が求められる空間に

Flame
Retardant
Fabric



防災物品ラベル取得 防災ファブリック

消防庁登録者番号

防 災

登録確認機関名

公益財団法人 日本防災協会

防

炎